

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу

г. Сергиев Посад

(место составления акта)

« 08 » февраля 2021 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2

По адресу / адресам: 141300 Московская область, город Сергиев Посад, улица 1-ой ударной армии, д. 93

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Московской области № 2 от 11 января 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номера, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая / внеплановая, документарная /
выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1» (ОГРН 1035008352983 ИНН 5042068218)

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » января 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 08 » февраля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по некоторым адресам)

Общая продолжительность проверки:

4 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу
управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

И.о. директора Терехина Светлана Николаевна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

11.01.2021

13 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Жогов Юрий Романович инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

Сергиево-Посадскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области

При проведении проверки присутствовали: Директор Егорова Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	На втором этаже полы из горючих материалов.	Ст 134, п. 6 Таблица 28 ФЗ 123 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.
2.	В актовом зале полы из горючих материалов.	Ст. 134, п.6, Таблица 29 ФЗ 123 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.
3.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки и занавеса в актовом зале	Пункт 95 ГППР1479 Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колонны, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ю.Р. Жогов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.о. директора Терехина Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » февраля 20 21 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)