

Управление образования администрации
Сергиево-Посадского городского округа Московской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 93
Тел. 8(496)-542-07-40

Исх. № 229 от 02.08.2022г.

Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области
Сергиево-Посадский территориальный отдел

Директора МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №1»
Егоровой С.В.

ОТЧЕТ
об исполнении предписания № СП. 05-81 от 21.04.2022г.

№ п/п	Перечень нарушений, выявленных в ходе проверки	Принятые меры, по устранению нарушений	Ответственные лица
1	Обеспечить целостность внутренней отделки помещений, подоконника на третьем этаже	- Каб. № 26, 33, 28, 44, 17, 15 – произведена замена линолиума; - Каб. № 29,36, коридор 3 этажа- устранены дефекты отделки пола; - Каб. № 26, 34, 50, коридор 3 этажа – устранены дефекты отделки стен и дверных проемов; -устранены дефекты подоконников на 3 этаже; - произведен косметический ремонт и покраска пола в спортивном зале; - в раздевалке для девочек произведен ремонт дверного проема.	Коновалова Л.И.
2	В кабинетах №31, №18 обеспечить наличие локального освещения доски	Каб. №31, №18 установлено освещения доски	Коновалова Л.И.
3	Обеспечить использование затемнения оконных проемов во время использования ЭСО. Обеспечить наличие солнцезащитных устройств не уменьшающих светоактивную поверхность оконных проемов. Обеспечить в отсутствие попадания прямого солнечного света открытые	- каб. № 36,14,16 тюль в оконных проемах - каб. № 33, 41,37, 36,20, 46 на лампах освещения доски установлены защитные плафоны - каб. №29 при использовании экрана и проектора используется затемнение оконных проемов	Коновалова Л.И.

	оконные проемы. Обеспечить целостность светильников и наличие защитных плафонов на всех лампах.		
4	Обеспечить наличие местного освещения для ПЭВМ на рабочих местах.	Приобретено местное освещение для ПЭВМ на рабочих местах в кабинет информатики	Коновалова Л.И.
5	Обеспечить уровень освещенности в учебных кабинетах в соответствии с гигиеническими требованиями	Каб. №21 уровень освещенности соответствует нормативным требованиям (не менее 300лк)	Коновалова Л.И.
6	В расписании уроков для 1 класса во втором полугодии с января по май предусмотреть продолжительность уроков по 40 мин.	Нарушение устранено	Егорова С.В.
7	Проветривание в учебных кабинетах проводить в отсутствие детей	Проветривание в учебных кабинетах проводится в отсутствие детей, на переменах	Зав. кабинетами, кл.руководители
8	Обеспечить целостность сантехнического оборудования в учебном кабинете начальных классов	Умывальная раковина на 3 этаже кабинета начальных классов заменена	Коновалова Л.И.

Приложение : 40 фото кабинетов и помещений



Директор МБОУ СОШ №1

С.В.Егорова