

**Управление образования
администрации Сергиево-Посадского городского округа
Московской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 93
Тел.(8 496)-54-207-40**

Исх. № 16 от 17.01.2022г.
На № 7-01/Прдп646-21 от 20.12.2021г.

Заместителю
Сергиево-Посадского
городского прокурора
Н.А.Паниной

Директора МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1»
Егоровой С.В.

**Отчет
об устранении нарушений требований законодательства
о пожарной безопасности и противодействии экстремизму**

Представление № 7-01/Прдп646-21 от 20.12.2021г. рассмотрено и в соответствии с:

- ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
- ФЗ от 25.07.2002 №114 «О противодействии экстремистской деятельности»,
- ФЗ от 29.12.2010 №436 « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
- ФЗ от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
- ст. 3 Конвенции о правах ребенка,
- Правилами подключения ОУ к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утв. Минобрнауки РФ 11.05.2011 №АФ – 12/07вн,
- Правилами противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479,
- «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №179,
- ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

1. В компьютерном кабинете система контент-фильтрации обновлена и работает надлежащим образом.
2. Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. Приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток, размещение огнетушителей на высоте не более 1,5 м от уровня пола, новые планы эвакуации – внесены в план ремонтных работ на 2022год.
4. Заключен контракт с ООО "ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СП" и ведутся работы по оборудованию актового зала автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые были демонтированы в связи с капитальным ремонтом актового зала.
5. На всех дверях эвакуационных выходов имеются запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
6. ИП Бурчак А.М. представлен акт проведения обработки деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным покрытием в актовом зале.

7. Заместителю директора школы по безопасности Жуковскому С.Н., ответственному за пожарную безопасность в образовательном учреждении, объявлено дисциплинарное взыскание – замечание, за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей, повлекших нарушение требований законодательства.

Приложение:

- Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания Жуковскому С.Н.



Егорова С.В.